



АО «Вижайский каменный карьер»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

« » _____ 2020 год

Песок дробленый для дорожного строительства ГОСТ 32730-2014
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU.СЛ37.В.00009/19 выдана 07.10.2019 по
07.10.2022.

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименование показателя Фракция песка 0-4 мм.	Значения показателя	Требования ГОСТ 32730- 2014
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
8 мм	0 %	до 2 %
4 мм	3,12%	до 12 %
0,5 мм.	70,49%	от 55 до 75 %
менее 0,125 мм	10%	10 %
2. Класс песка	II	II
3. Модуль крупности	3,1%	от 2,8 до 3,3%
4. Насыпная плотность песка, т/м ³	1,55	не нормируется
5. Содержание глины в комках в % по массе	0%	до 2 %
6. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	10,0%	до 10 %
8. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4,7 ± 2,6	не более 370 Бк/кг
9. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤ 0,01 %	не более 3%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 32730-2014**

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /

АО «Вижайский каменный карьер»
ИНН:5921021035 КПП:592101001
Р/С 40702810700021002142
в банке Филиал № 6602 ИТБ 24 (ПАО) в
г. Екатеринбург
К/С 30101810400005000905
БИК 046528905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014